

VEZETÉKEK JELÖLÉSE

	tervezett hidegvíz vezeték
	tervezett használati melegvíz vezeték
	tervezett szennyvíz vezeték, szabadon szerelve
"ötr"	Kekelit Kelox ötrétegű műanyag csővezeték
"PVC"	PVC KA műanyag cső, tokos gumigyűrűs kötéssel
"KG-PVC"	KG-PVC műanyg cső, tokos gumigyűrűs tömítésse
	áttörés védőcsőben
	lejtésirány
	anyagváltás
	golyós elzáró
	visszacsapó szelep

felette lévő szintre megy

alatta lévő szintről érkezik

irányváltás felfelé

felette lévő szintről érkezik

alatta lévő szintre megy

irányváltás lefelé

VÍZVEZETÉK	0,2%					
SZENNYVÍZ VEZETÉK						
NÁ	50	60	100	125	150	200
%	3,5	3,0	2,0	1,5	1,0	0,8

MEGJEGYZÉS

VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS

- A ötrétegű csőből kiépített ívóvíz alapvezetékekben a terven feltüntetett csőlírák kialakítása a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek!!! Kiépítésük kötelező!!!
- Az épületen belüli csővezetékeket rejtett módon kell szerelni, padlóban vezetve, illetve elvakolva, álmennyezetben, falban.
- A vízvezetékek lejtése 0,2%, az építésénél a lejtéseket úgy kell beállítani, hogy a rendszer üríthető legyen!
- A falban, padlóban vezetett vízvezetékeket páralecsapódás ellen védő 4mm vastag kasírozott PE slag szigeteléssel kell ellátni!
- A szabadon/álmennyezetben vezetett hidegvíz vezetékeket nem csepegve égő 9mm zártcellás csőhéj szigeteléssel kell ellátni.
- A szabadon/álmennyezetben/aknában vezetett használati melegvíz és cirkulációs vízvezetékeket nem csepegve égő 13mm PE csőhéj szigeteléssel kell ellátni.
- A padlóösszefolyók beépítésénél fokozott figyelmet kell fordítani az aktuális víz-szigetelő réteg és az összefolyó szigetelő gallérjának csatlakozására.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandóak.
- Minden szaniter berendezési tárgy, csaptelep és anemosztát, valamint látszó gépészeti berendezés színét és típusát az építész tervezővel, illetve a beruházóval rendelés előtt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatását is biztosítani kell.

- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani. (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!)

A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELEEGYEZÉSÉVEL LEHET!

- A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL!
- A TERVVEL KAPCSOLATOS KÉTELY ESETÉN KÉRDEZZEN!

rajz tárgya, megnevezése:

Szociális foglalkoztató fűtés korszerűsítés
8042 Moha, Fő u. 70., HRSZ.: 118
Vízellátás– csatornázás – pince szinti alaprajz

geocalor INVEST

KIVITELI

tervező: Démuth Zalán G/07-01226 épületgépész mérnök	aláírás:	megbízó:	Moha Község Önkormányzata 8042 Moha, Fő u. 26.
tervező: László Bálint épületgépész mérnök	aláírás:	építtető:	Moha Község Önkormányzata 8042 Moha, Fő u. 26.
tervező: Ács–Kurucz Ádám épületgépész mérnök	aláírás:	lapméret: A3 / méretarány: 1:50 / dátum: 2017.10.30. / törzsszám: / rajzszám: GVCS–01	