



Roz utca, megnevezés			
Szociális foglalkoztatók teljes korszerűsítés			
8042 Móra, Fő u. 70., HRSZ.: 118			
Gázellátás – bontási alaprajz			
tervező:	adottság:	megoldás:	
Dénneth Zsolt 9/07-0128			
építésgépsz. mérnök	adottság:	építésk:	
László Bálint			
építésgépsz. mérnök	adottság:	tervezésk:	
Ács-Kürucz Ádám			
építésgépsz. mérnök	adottság:	tervezésk:	
800x420	1:50	tervezésk: 2017.10.30.	tervezésk: GG-02



- A GÁZELLÁTÁS ALAPJELŐZÉSE A SIKERES
- MŰSZAKI BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS UTÁN
- LEHETŐSÉGES A MŰVELETHEZ AZ ALABBAK
- SZÜKSÉGESEK
- NYOMÁSPRÓBA LEJÁRÓKORNY
- ÉPH. JEGYZÉKORNY
- VÉGLEGES KEMÉNYSPRÓ SZAKVÉLEMÉNY

MEGJEGYZÉS



- Az épületben 2 db 28 kW-os C³ típusú zárt égésterű,
- kondenzációs gázkazán kerül elhelyezésre.
- A C³ típusú készülék miatt a készülék helyiséget szellőztetni
- nem szükséges.
- ALTAJLAKOS ELŐIRÁSOK
- A tervben jelölt mérések a helyszínen ellenőrzendők!
- A gázvezeték elvezetése a gázvezeték által jelölt helyre
- alapján végezhető
- Az állókárok szellőztető technológiai utasításának
- kiegészítésére vonatkozó pontokat maradéktalanul be kell tartani.
- A csatlakozási pontoknál, lágyítással
- ellenőrzésével az érvényben lévő rendelkezések szerint
- képesítésű szakembert kell megbízni.
- A csatlakozásban szabványos gázt szűrő, kanyok és
- elágazó csatlakozást kell használni.
- A szellőztető szellőztető gázvezetékét be kell kötni az
- ÉPH (égési-potenciál) hálózathoz.
- Az elkészült csatlakozó vezeték kisnyomású fűtőszál
- berendezés kiegészítését követően a követendő protokoll
- vizsgálatokat kell elvégezni, a i illetékes szolgáltató
- technológiai utasításának vonatkozó fejezete szerint
- szellőztető és biztonsági nyomáspontok
- az acél hűtőszigetelt kötések vizsgálata és
- dokumentálása.
- Az elkészült elvezetés és levegő bevezetés vizsgálata
- A kanyarok MSZ HD 60364 szerinti ellenőrzésével kell
- Villamos berendezések létesítési MSZ HD 60364 szerint kell
- elvégezni.

VEZETÉKEK JEJÖLÉSE

- - - - - meglévő mértelen gázvezeték
- - - - - bontandó mért gázvezeték
- - - - - tervezett mért gázvezeték
- - - - - telekhatár
- - - - - gázvezető csap
- - - - - gázvezető
- - - - - szabványos szűkítő idom
- - - - - "C³" típusú szellőztető, rőppontot kötésekkel
- - - - - nyomáscsökkentő
- - - - - magasságmérő felület